

分析結果報告書(速報)

平成28年9月27日

長津田地区センター 殿

件 名 : 長津田地区センター室内環境測定

試料採取場所：神奈川県横浜市緑区長津田2327

採取区分：自社採取

試料の種類：室内環境空気(アクティブ採取)

試料採取日：平成28年9月26日

調査区分：現況

室内空气中化学物質調査分析の結果は、下記の通りであったことをご報告いたします。

尚、本報告書(速報)の分析結果につきましては現在精査中であるため、数値に若干の変更が生じる場合があることをご了承ください。

分 析 の 結 果									
調査地点名	ホルムアルデヒド	アセトアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	—	採 取 時 刻	温度(℃)
	μg/m ³ (ppm)	μg/m ³ (ppm)	μg/m ³ (ppm)	μg/m ³ (ppm)	μg/m ³ (ppm)	μg/m ³ (ppm)	—		湿度(%)
プレイルーム	78 (0.064)	18 (0.010)	<26 (<0.007)	<87 (<0.020)	<380 (<0.088)	<22 (<0.005)	—	16:03 ~ 16:33	26.7 76
中会議室	31 (0.025)	34 (0.019)	<26 (<0.007)	<87 (<0.020)	<380 (<0.088)	<22 (<0.005)	—	16:07 ~ 16:37	26.4 74
以下余白									
指 針 値	100 (0.08)	48 (0.03)	260 (0.07)	870 (0.20)	3800 (0.88)	220 (0.05)	—	—	—
定 量 下 限 値	10 (0.008)	4.8 (0.003)	26 (0.007)	87 (0.020)	380 (0.088)	22 (0.005)	—	—	—

試料採取時の状況

天 候 : 晴れ

そ の 他 特 記 事 項 :

備 考

分 析 方 法 アルデヒド類 : DNPH誘導体化固相吸着/溶媒抽出-高速液体クロマトグラフ(HPLC)法
揮発性有機化合物: 固相吸着/溶媒抽出-ガスクロマトグラフ/質量分析(GC-MS)法

指 針 値 室内濃度指針値(厚生労働省)

定 量 下 限 値 上記分析方法における定量が可能な最小濃度

「<〇〇」は当該分析方法において定量下限値未満であったことを表す